

ROK PRILAGODBE – 9. TRAVNJA 2010.

Objekti koji će ispunjavati sve potrebne tehničke uvjete navedene u zakonskom tekstu, morat će ishoditi pravovaljano rješenje uz uvjet zadovoljavanja svih propisanih tehničkih uvjeta, nakon isteka prijelaznog roka

Na temelju zajedničkih napora Udruženja ugostitelja Zagreba, svih županijskih Cehova te Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a izmijenjen je i dopunjen Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 119/2009.), koji je stupio na snagu 9. listopada.

U prijelaznom razdoblju od šest mjeseci, počevši od 9. listopada 2009., a što je omogućeno ovim zakonskim izmjenama i dopunama, u svim ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće, omogućeno je pušenje, nevezano na veličinu objekta i tehničke uvjete. Nakon isteka tog roka od 6 mjeseci, dakle od 9. travnja 2010. godine objekti koji će ispunjavati sve potrebne tehničke uvjete navedene u zakonskom tekstu, morat će ishoditi pravovaljano rješenje uz uvjet zadovoljavanja svih propisanih tehničkih uvjeta, nakon isteka prijelaznog roka.

Sukladno uputama Ministarstva zdravstva od dana podnošenja zahtjeva, a prema Zakonu o upravnom postupku, do donošenja rješenja može proći 30 dana. U pravilu rješenje će biti doneseno u što skorijem mogućem roku.

Zahtjev za izdavanje rješenja moguće je podnijeti u bilo kojem trenutku, uz napomenu da je od 9. travnja potrebno imati pravovaljano rješenje za prostor za pušenje ili pušački prostor ukoliko ugostitelj želi omogućiti pušenje u svojem objektu.

Podsjećamo da je temeljem naputka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, od mjeseca lipnja prošle godine, i dalje na snazi mogućnost da se ugostiteljske terase, za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom, sukladno propisima na području ugostiteljstva, ne smatraju zatvorenim javnim prostorom te je na njima uz pu-



šenje dopušteno usluživanje jela i pića. Sve detaljnije informacije o mogućnostima, pravima, kao i same formulare zahtjeva, te detaljne upute možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi <http://www.mzss.hr>.

Što je to prostor za pušenje?

Prostor za pušenje jest potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. Dio je ugostiteljskih i drugih objekata većih od 50 metara četvornih (NN 125/2008, čl. 1, t. 12; NN 119/2009, čl.1.).

To konkretno znači da svi ugostiteljski objekti mogu imati prostor za pušenje, no takav prostor mora biti minimalno 10 četvornih metara, te smije zauzimati maksimalno 20 % prostora. U prostoru za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije moguće usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost.

Što je to pušački prostor?

U nemogućnosti osiguravanja prostora za pušenje u ugostiteljskim objektima manjim od 50 metara četvornih, cijeli prostor za usluživanje može se odrediti pušačkim prostorom.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora

Zakonom je propisano da zadovoljavanje uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora donosi ministar.

Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije. U Zagrebu je to: Grad Zagreb – Odjel za Grad Zagreb, Branimirova 183, p.p. 522, 10000 Zagreb.

Udruženje ugostitelja dobilo je orijentacijske izračune troškova opreme, materijala i rada potrebne za ispravan rad ventilacijskih sustava kako za pušačke prostore, tako i za zasebne prostore za pušenje u okviru promatranih prostora.

U tim izračunima iskazane su vrijednosti sustava ventilacije bez prisilnog ubacivanja zraka (prestrujavanje), te sa prisilnim ubacivanjem zraka kojeg moramo termički obraditi. U cijenu sustava ventilacije sa toplovodnim grijačem trebamo dodati vrijednost spajanja na postojeći sustav grijanja, dok za preostale načine cijena je za kompletne radove.

Kod ručne regulacije sustava, korisnik sam preko regulatora ostvaruje potreban podtlak u prostoru, a kontrolira ga pomoću izražene vrijednosti na pretvorniku diferencijalnog pritiska, dok kod automatske regulacije sustav radi neovisno prema zadanim parametrima.

Prikazani sustavi rade bez miješanja struja zraka, tj. otpadni zrak se izbacuje direktno, preko filterske sekcije, u okolinu.

Investitor uz prikazane vrijednosti treba još pridodati cijenu usluge izrade projektne dokumentacije, te ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene ustanove.



Primjerci zahtjeva za izdavanje rješenja za prostor za pušenje i zahtjeva za pušački prostor te izjave koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika dostupni su na web stranici Udruženja ugostite-

lja Zagreb www.zg-ugostitelj.hr, u pisarnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200 a, te u pisarnicama odjela za Grad Zagreb Službe za sanitarnu inspekciju.

Procjene vrijednosti opreme za ventilaciju

1. Prostor do 49,9 metara četvornih

Cijene ventilacijskih sustava za pušački prostor veličine do 50 m² variraju od 25.248 do 43.925 kuna (bez PDV-a), ovisno o vrsti sustava.

2. Prostor iznad 50 metara četvornih

Procjena vrijednosti opreme za ventilaciju za prostor za pušenje veličine 10 m u prostoru iznad 50 m² s automatskom regulacijom pokazuje da ovisno o vrsti sustava treba izdvojiti između 17.315 i 43.604 kune (bez PDV-a), a ako u istim gabaritima primijenimo sustav s ručnom regulacijom cijene se kreću od 14.175 i 33.500 kuna (bez PDV-a), također ovisno o vrsti sustava.

Ukoliko se vlasnik lokala odluči za nabavu opreme za ventilaciju s automatskom regulacijom za pušački prostor od 20 m² u prostoru iznad 50 m², ovisno o vrsti sustava, to će ga stajati od 24.644 do 56.864 kune (bez PDV-a), a s ručnom regulacijom cijene će se za iste gabarite kretati od 21.144 do 46.741 kune (bez PDV-a).