

zakon o izmjenama i dopunama zakona o zabrani uporabe duhanskih proizvoda

KAKO I ZAŠTO: PITANJA UGOSTITELJA I ODGOVORI RESORNOG MINISTARSTVA

Od kada su zakonske izmjene i dopune stupile na snagu, Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a dobio je brojna pitanja ugostitelja, koji su tražili dodatna pojašnjenja oko primjene zakona u prijelaznom razdoblju

U prošlom broju Gosta pisali smo da je na temelju zajedničkih napora Udruženja ugostitelja Zagreba, svih županijskih Cehova te Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a kao naše krovne strukovne udruge unutar Hrvatske obrtničke komore, izmijenjen i dopunjen Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 119/2009.), koji je stupio na snagu 9. listopada.

Podsjetimo, u prijelaznom razdoblju od šest mjeseci, počevši od 9. listopada, a što je omogućeno ovim zakonskim izmjenama i dopunama, u svim ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće, omogućeno je

pušenje, nevezano na veličinu objekta i tehničke uvjete. Nakon isteka tog roka od 6 mjeseci, dakle u travnju 2010. godine, objekti koji će ispunjavati sve potrebne tehničke uvjete navedene u zakonskom tekstu, morat će ishoditi rješenje koje donosi resorni ministar zdravstva i socijalne skrbi.

Međutim, od kada su navedene izmjene i dopune stupile na snagu, uočene su neke nejasnoće koje je trebalo razjasniti, a Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika dobio je i niz pitanja ugostitelja iz cijele Hrvatske, koji su tražili dodatna pojašnjenja oko primjene zakona. U dogovoru Ceha i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pripremljeni su odgovori na najčešća pitanja ugostitelja.

Gdje je sve dopušteno pušenje u prijelaznom roku?

U prijelaznom razdoblju od 6 mjeseci, koje traje do 9. travnja 2010. godine, dopušteno je pušenje:

- U svim objektima koji isključivo uslužuju pića, nevezano na veličinu objekta, tehničke uvjete i sl.
- U svim ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuje i hrana, pušenje je dozvoljeno u fizički odvojenom prostoru u kojem se uslužuje samo piće. Mnogobrojni restorani i slični ugostiteljski objekti koji uslužuju hranu imaju u sklopu svojeg objekta izdvojen šank sa fizički odvojenim prostorom u kojem je moguća samo konzumacija pića.
- Također, objekti koji uslužuju hranu u mogućnosti su koristiti prostor za pušenje u prijelaznom periodu iako nemaju pravovaljano rješenje. Nakon isteka prijelaznog roka, u takvim prostorima moguće je dozvoliti pušenje, kao i konzumaciju hrane i pića, ali je potrebno ishoditi rješenje za takav prostor za pušenje.
- U ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće, a koji se nalaze unutar trgovačkih centara te su odijeljeni od samog prostora trgovačkog centra, dopušteno je pušenje do isteka prijelaznog roka, odnosno do ispunjavanja propisanih uvjeta, nakon čega je potrebno imati pravovaljano rješenje.



Gdje nije dopušteno pušenje?

U ugostiteljskim objektima u kojima se isključivo uslužuje piće, koji se nalaze unutar trgovačkih centara, a koji nisu odijeljeni od samog prostora trgovačkog centra (npr. ugostiteljski objekti na trgovima i šetnicama trgovačkih centara, prolazima i hodnicima trgovačkih centara), pušenje nije dopušteno. U slučaju zatvaranja takvih objekata vrijedi ista mogućnost dopuštanja pušenja kao i drugim ugostiteljskim objektima unutar trgovačkih centara.

Što je to prostor za pušenje?

Prostor za pušenje jest potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. Dio je ugostiteljskih i drugih objekata većih od 50 metara četvornih.

(NN 125/2008, čl. 1, t. 12; NN 119/2009, čl. 1). U prostorima za pušenje moguće je konzumirati hranu i piće, ali nije moguće usluživanje, sukladno pravilima i zakonima koji definiraju ugostiteljsku djelatnost. Takav prostor može se koristiti i za sve druge vrste usluga koje je u njemu moguće obavljati, koje nisu zakonom izričito zabranjene.



Prostor za pušenje moguće je uvesti u svim vrstama ugostiteljskih objekata, a koji su definirani Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga". Ako

ugostiteljski objekt nije u mogućnosti ispuniti navedene uvjete, a to je prije svega uvjet da prostor za pušenje mora biti minimalno 10 m², u ugostiteljskom objektu u kojem se isključivo uslužuje piće moguće je cjelokupan prostor proglasiti pušačkim prostorom.

Koji su uvjeti uz prostor za pušenje?

- Mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor.
- Površina prostora ne smije biti manja od 10 m².
- Prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima.
- Prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore.
- U prostoru se ne smije usluživati hrana ni piće. (NN 125/2008, čl. 14; NN 119/2009, čl. 6)
- Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
- Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka "Prostor za pušenje" s navedenim brojem osoba koje prostor za pušenje istodobno može primiti.
- Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu". (NN 125/2008, čl. 15)
- Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.
- Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
- Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora. (NN 125/2008, čl. 16; NN 119/2009, čl. 7)
- Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
- Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku. (NN 125/2008, čl. 17)
- Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
- Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m². (NN 125/2008, čl. 18)
- Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije. (NN 125/2008, čl. 20)

Što je to pušački prostor?

U nemogućnosti osiguravanja prostora za pušenje u ugostiteljskim objektima manjim od 50 metara četvornih, cijeli prostor za usluživanje može se odrediti pušačkim prostorom (NN 119/2009, čl. 9).

To konkretno znači da svi ugostiteljski objekti mogu imati prostor za pušenje, no takav prostor mora biti minimalno 10 četvornih metara, te smije zauzimati maksimalno 20% prostora. Slijedom toga, svi objekti koji isključivo uslužuju piće, a nisu u mogućnosti osposobiti prostor za pušenje od minimalno 10 m² i ako imaju uslužnog prostora do 50 m², tj. 49,99 m², mogu svoj objekt prozvati pušačkim prostorom, ako za to ishode pravovaljano rješenje uz uvjet zadovoljavanja svih propisanih tehničkih uvjeta, nakon isteka prijelaznog roka.

Koji su uvjeti uz pušački prostor?

– U prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

– Prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat.

– Odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje.

– Prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.). (NN 119/2009, čl. 9)

Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora

Zakonom je propisano da zadovoljavanje uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora rješenjem donosi ministar.

Zahtjev za izdavanje predmetnog rješenja podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije. U Zagrebu je to: Grad Zagreb – Odjel za Grad Zagreb, Šubićeva 38, p.p. 522, 10000 Zagreb.

Primjerci zahtjeva za izdavanje rješenja za prostor za pušenje i zahtjeva za pušački prostor, te izjave koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika dostupni su



na www.hok.hr, na web stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi www.mzss.hr, na web stranici Udruženja ugostitelja Zagreb www.zg-ugostitelji.hr, u pisarnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200 a, te u pisarnicama odjela za Grad Zagreb Službe za sanitarnu inspekciju.

Što je točno prostor za usluživanje?

Prema zakonskim propisima za ugostiteljstvo i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07), prostorija za usluživanje može imati točionik sa šankom. Prema pojašnjenju Ministarstva, a na traženje Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, u cilju utvrđivanja ukupne površine prostora za usluživanje usuglašeno je da se prostor "iza" šanka ne računa u površinu te da se od površine šanka računa samo 20%.

Prodaja konfekcionirane hrane uz uvjet konzumacije izvan prostora ugostiteljskog objekta

Prema prijedlogu Ceha da se u šestomjesečnom razdoblju prilagodbe ugostiteljskim objektima tipa caffe-bar i drugih vrsta barova, gdje bi se gostima omogućilo samo kupovanje, ali ne i konzumacija hrane u objektu, a podrazumijevajući da se u takvim objektima puši, odlukom Ministarstva, a na temelju zakonske odredbe članka 12.

Zakona, propisano prijelazno razdoblje odnosi se isključivo za objekte u kojima se isključivo uslužuje piće.

Mogućnost pušenja u određenom dijelu dana u objektima u kojima se uslužuje hrana

Vezano na upit da se u ugostiteljskom objektu koji je registriran kao buffet, konoba, pizzeria, pivnica i sl., a koji registracijom ima mogućnost usluživanja hrane i pića omogućiti da se u vremenu, kada se ne poslužuje hrana dopusti pušenje, Ministarstvo je odgovorilo da predmetni zakon ne predviđa mogućnost da u dijelu dana kada se u predmetnom prostoru ne poslužuje hrana, pušenje bude dopušteno.

Mogućnost korištenja terasa

Na temelju naputka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi iz lipnja ove godine, i dalje je na snazi mogućnost da se na ugostiteljskim terasama (za koje je rješenjem nadležnog tijela za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova ugostiteljstva utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane za prostore za usluživanje na otvorenom, sukladno propisima na području ugostiteljstva), mogu usluživati jela i pića te dopustiti pušenje, jer se ne smatraju zatvorenim javnim prostorom.

Dodatna pojašnjenja možete dobiti u Udruženju ugostitelja Zagreb ili u Savjetodavnoj službi Hrvatske obrtničke komore 062 000 026.